RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

COMMUNE DE CABOURG

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE CABOURG
Mairie
avenue de la mer
14390 CABOURG

Prélèvement du : **jeudi 18 janvier 2024 à 09h20**
Code Sise du prélèvement **00235706**
Installation Station de traitement production GRANGUES
Nom du point de surveillance HIPPODROME
Localisation exacte Le Sall'in 43 avenue de l'hippodrome robinet toilettes (TTP Rond point
Commune CABOURG

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY(LABORATOIRE)
Type visite : P1 AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU TRAITEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Odeur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	10,5	°C				*25,00*
pH	7,4	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,36	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2024.986-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	7	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,19	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	31,2	°f				
Titre hydrotimétrique	33,9	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	25,0	mg/L				250,00
Sulfates	18,9	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,19	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	9,36	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,60	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00235706)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Camille MOREL