RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

MAIRIE DE CABOURG

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CABOURG
Avenue de la mer

14390 CABOURG

Prélèvement du : **mercredi 05 août 2026 à 12h41**
Code Sise du prélèvement **00252031**
Installation Station de traitement production GRANGUES
Nom du point de surveillance SORTIE RESERVOIR
Localisation exacte TTP Grangues Dives. Robinet sous trappe chemin des eaux à Grangues.
Commune GRANGUES

Prélevé par : EMMANUELLE BRAUD (LABORATOIRE)
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU TRAITEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	17 °C				*25,00*
pH	7,6 unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,29 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.13701-1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	29,7 °f				
Titre hydrotimétrique	30,2 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	24,1 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	680 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	22,3 mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,11 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	5,54 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,10		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,65 mg(C)/L				2,00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
1,4 dioxane	<0,10 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00252031)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire en chef

Signé

Armelle FICHET